

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Учетный 24230041000107384278 от 25.08.2023. Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

Красноярский край  
г. Канск

№ 16425

28 сентября 2023 года

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске  
Подлепенец Евгенией Николаевной, при проведении профилактического  
визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением физического развития детей №18  
«Подснежник» (сокращенное наименование: МБДОУ №18), ИНН  
2450025545, ОГРН 1082450001600, юридический (фактический) адрес:

663604, Красноярский край, г. Канск, ул. Герцена-9, д. 40, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999), ст. 5, 9 Федерального закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее - Федеральный закон № 157-ФЗ от 17.09.1998); п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 2965 раздела ХХХVIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21) к работе допущены сотрудники, в личных медицинских книжках которых отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии, столбняка, являющиеся обязательными в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (иммунизация каждые 10 лет от момента последней ревакцинации): Трубина Н.А., музыкальный руководитель, дата ревакцинации – 31.05.1996, подлежала очередной ревакцинации в 2006 году, дата устройства на работу 01.01.2009; нарушение устранено, руководителем предоставлен медицинский отвод от проведения профилактической прививки против дифтерии, столбняка;

- в нарушение требований ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999; ст. 5, 9 Федерального закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 п. 2769 раздела ХХХV СанПиН 3.3686-21 к работе в учреждение допущены лица, в личных медицинских книжках которых отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок, являющихся обязательными в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, против кори (работники образовательной организации, относящиеся к группам риска в возрастной группе 18-55 лет): Богданова Л.А., 48 лет, воспитатель, Красюк М.А., 53 года, подсобный рабочий не имеют ревакцинации против кори, Потехина С.В., 53 года, воспитатель не привита против кори; нарушение устранено, профилактические прививки против кори внесены в личные медицинские книжки работников;

- в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. п. 2.16, 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) стены, потолок в овощехранилище (помещение используется для хранения фруктов, яйца, сыпучих сухих продуктов и других продуктов) имеют повреждения: покрытие с дефектами, щелями, покрытие отслоилось, местами разрушено, что не допускает проведение качественной обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств при проведении текущих и генеральных уборок;

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 помещение для хранения пищевой продукции не

оборудовано технологическим оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами и условиями хранения пищевой продукции, а именно: стеллажи для хранения продуктов в овощехранилище (помещение используется для хранения фруктов, яйца, сыпучих сухих продуктов и других продуктов) высокой степени износа с дефектами покрытия, что не допускает проведение качественной обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств при проведении текущих и генеральных уборок;

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 пищеблок не оборудован прибором для обеззараживания воздуха, сведения об использовании других приборов не представлены, при требовании установки прибора для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц;

- в нарушение требований п. п. 2.9.5, 2.11.1 СП 2.4.3648-20 в целях предотвращения возникновения неинфекционных заболеваний не обеспечен контроль за содержанием собственной территории и всех объектов, а именно: спортивное оборудование спортивной площадки, высокой степени износа (оборудование проржавело, деформировано), что не исключает травматизм, создает условия, препятствующие осуществлению образовательной деятельности (физическая культура) в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

- в нарушение требований п. п. 2.11.1, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 игровое оборудование на игровой площадке 2-ой младшей группы отсутствует (в наличии одни качели и скамья; другие качели и столик высокой степени износа (качели сломаны), что не исключает травматизм, что создает условия, препятствующие осуществлению образовательной деятельности в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

- в нарушение требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 двери в старшей группе в буфетной; в 1-ой младшей в спальне, туалетной, приемной; в подготовительной группе в приемной, туалетной, буфетной; в группе раннего возраста в приемной, туалетной, буфетной со стеклянной вставкой, заклеены пленкой высокой степени износа с дефектами покрытия, что не исключает травматизм, не допускает проведение качественной обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств при проведении текущих и генеральных уборок;

- в нарушение требований п. п. 2.6.5, 3.1.7 СП 2.4.3648-20 во всех туалетных групповых ячеек неисправны смесители, а именно: сложно отрегулировать температуру воды в детских умывальных раковинах, поэтому пользуются холодной водой, при требовании подачи воды;

- в нарушение требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 во всех группах уборочный инвентарь для туалета не имеет иной маркировки (красная маркировка для туалета используется и для маркировки уборочного инвентаря для уборки других групп помещений); в старшей группе и группе раннего возраста уборочный инвентарь для туалета хранится совместно с

другим уборочным инвентарем; нарушение устранено, уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с требованиями, хранится отдельно;

- в нарушение требований п. п. 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 в туалетных подготовительной, старшей групп умывальная раковина для персонала не оборудована смесителем (горячей воды нет, используют холодную воду);

- в нарушение требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в старшей и подготовительной группах туалетные комнаты не оборудованы отдельными кабинками для мальчиков и девочек.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить нарушения требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. п. 2.16, 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), выразившиеся в отсутствие соблюдения требований к внутренней отделке (стены, потолок) овощехранилища (помещения для хранения и других продуктов питания детей), допускающей проведение качественной обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств при проведении текущих и генеральных уборок и не имеющей повреждений. Срок устранения: 29 августа 2024 года.

Устранить нарушения требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившиеся в отсутствие соблюдения требований к использованию в овощехранилище технологического оборудования (стеллажей) в соответствии с гигиеническими нормативами и условиями хранения пищевой продукции, допускающей проведение качественной обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств при проведении текущих и генеральных уборок и не имеющей повреждений. Срок устранения: 29 августа 2024 года.

Устранить нарушения требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствие соблюдения требований к оборудованию пищеблока прибором для обеззараживания воздуха. Срок устранения: 29 августа 2024 года.

Устранить нарушения требований п. п. 2.9.5, 2.11.1 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствие соблюдения требований к оборудованию спортивной площадки спортивным оборудованием, исключаящим травматизм. Срок устранения: 29 августа 2024 года.

Устранить нарушения требований п. п. 2.11.1, 3.1.2 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствие соблюдения требований к оборудованию игровой площадки 2-ой младшей группы приспособлением для игр, исключаящих травматизм. Срок устранения: 29 августа 2024 года.

Устранить нарушения требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствие соблюдения требований к отделке дверей в старшей группе в буфетной; в 1-ой младшей в спальне, туалетной, приемной;

в подготовительной группе в приемной, туалетной, буфетной; в группе раннего возраста в приемной, туалетной, буфетной, исключаяющей травматизм и допускающей проведение качественной обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств при проведении текущих и генеральных уборок. Срок устранения: 29 августа 2024 года.

Устранить нарушения требований п. п. 2.6.5, 3.1.7 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствие соблюдения требований к обеспечению холодным и горячим водоснабжением детских умывальных раковин всех туалетных через исправные смесители. Срок устранения: 29 августа 2024 года.

Устранить нарушения требований п. п. 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствие соблюдения требований к обеспечению умывальных раковин для персонала в туалетных подготовительной, старшей групп смесителями. Срок устранения: 29 августа 2024 года.

Устранить нарушения требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствие соблюдения требований к оборудованию туалетных комнат старшей и подготовительной групп отдельными кабинками для мальчиков и девочек. Срок устранения: 29 августа 2024 года.

Устранить нарушения требований п. 144 таблице 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21), п. п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствие соблюдения требований к обеспечению нормируемых значений искусственного освещения в игровой 1-ой младшей и подготовительной групп. Срок устранения: 29 августа 2024 года.

Устранить нарушения требований п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98 (таблице 5.34) СанПиН 1.2.3685-21, выразившиеся в отсутствие соблюдения требований к обеспечению нормируемых значений микроклимата в помещениях учреждения. Срок устранения: 29 августа 2024 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №18 «Подснежник» (сокращенное наименование: МБДОУ №18), ИНН 2450025545, ОГРН 1082450001600, адрес (место нахождения) контролируемого лица: 663604, Красноярский край, г. Канск, ул. Герцена-9, д. 40.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, по адресу: 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4, тел./факс 2-71-88, E-mail: [kansk@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:kansk@24.rospotrebnadzor.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до 29 августа 2024 года** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Канске

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Н. Подлепенец

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 09 2023 г.  
 \_\_\_\_\_ Горохова Г В  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Копия Предписания направлена в адрес учредителя.